


タテ型

アルミ防水ガラリ

Uボード70/50

■ 枠見込70mm

■ 開口率50%



開発建材株式会社

Uボード70/50



枠見込	70mm
開口率	50%
枠仕様	マルチ枠

第8回 中小企業優秀新技術新製品賞受賞

外風速	防水性能 (※注1)		通気性能 (※注2)	
	防水効率%		流量係数 α	抵抗係数 τ
5m/s	99.87		(面風速時) 0.24	(面風速時) 17
10	99.89			
15	99.73		(通過風速時) 0.48	(通過風速時) 4.3
20	99.90			
25	99.93			
30	99.94			

※注1) 試験散水量は毎分4000cc/m² (1時間当たりの降水量は240ミリに相当)、面風速は1.5m/s
 ※注2) 面風速には一般的に「面風速」と「通過風速 (有効開口面風速)」がありますのでご注意ください。
 ※防水性能: (財)建材試験センター「換気ガラの防水性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6401」
 ※通気性能: (財)建材試験センター「換気ガラの通気性能試験方法」に基づきます。「JSTM L-6201」
 ※各製品の風切音についてはお問い合わせ下さい。

自社性能試験設備



- 特許登録済
- 実用新案登録済
- 商標登録済

総発売元

開発建材株式会社
 本社/〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-8
 TEL.03-3695-4821(代) FAX.03-3693-0660
 URL <https://www.kaihatsu-kenzai.co.jp/>

